



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Главный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора МО РФ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МО.01.224.П.002428.10.07 ОТ 05.10.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Трубы напорные металлополимерные "DEEPIPE" для сетей водоснабжения и отопления

изготовленная в соответствии
ТУ 2248-002-39564670-2006

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

СанПин 2.1.4.1074-01, ГН 2.3.3.972-00, ТУ 2248-002-39564670-2006

Организация-изготовитель

ООО "Завод "Металлополимер", 127410, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43(Российская
Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Завод "Металлополимер", 127410, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43(Российская
Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 8504/сф от 19.09.2007 г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ
"Менделеевский ЦСМ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ22

№1588166

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция вредных веществ в воду, мг/л

формальдегид

0,1

ацетальдегид

0,2

этилацетат

0,1

гексан

0,1

гептан

0,1

ацетон

0,1

метилвый спирт

0,2

пропиловый спирт

0,1

изопропиловый спирт

0,1

бутиловый спирт

0,5

изобутиловый спирт

0,5

алюминий

0,5

марганец

0,1

железо

0,3

медь

1,0

цинк

1,0

титан

0,1

ванадий

0,1

кобальт

0,1

хром (суммарно)

0,1

никель

0,1

Область применения:

Для использования в строительстве объектов Министерства обороны Российской Федерации и других объектов

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с ТУ 2248-002-39564670-2006

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с ТУ 2248-002-39564670-2006

Заключение действительно до 04.10.2012 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



А.Р. Волгин

Бланк N 1588166